

BYGNING:

| Elektrisk anlegg og utstyr | | OK | Uaktuelt | Må rettes | Rettes innen |
|----------------------------|--|----|----------|-----------|--------------|
| 1 | Sikringsskap | | | | |
| 1.1 | Sikringsskap er rene og ryddige, og dør til skapene er lukket. | | | | |
| 1.2 | Det er ikke unormalt varmt eller misfarging på sikringer og annet utstyr. | | | | |
| 1.3 | Skrusikringer er godt tilskrudd. | | | | |
| 1.4 | Overspenningsvern er i orden. <i>Se kontrollvindu i hvert fasevern om det har skiftet farge. Bør sjekkes etter tordenvær.</i> | | | | |
| 1.5 | Jordfeilbryter og eventuell jordfeilvarsler virker med bruk av testknapp. <i>(Jordfeilbryter kobler ut ved og jordfeilvarsler piper ved testing).</i> | | | | |
| 1.6 | Det er ikke sikringer som stadig løser ut. | | | | |
| 2 | Fast elektrisk installasjon | | | | |
| 2.1 | Brytere, kontakter, koblingsbokser og fjærbelastede lokk er uten skade, det er ikke tegn til varmgang (misfarging/varme/lukt) eller fare for støt | | | | |
| 2.2 | Motorer (til pumper og vifter o.l.) er rengjort og uten tildekking av støv. | | | | |
| 2.3 | Elektrisk utstyr er plassert/beskyttet slik at husdyr ikke kan berøre det. | | | | |
| 2.4 | Alle nødstoppbrytere er lett tilgjengelige og intakte. <i>Disse bør testes.</i> | | | | |
| 2.5 | Skjermer og kupler på lysarmaturer er uten skader, og blinkende eller glødende lysrør. Det benyttes egnede lamper og lyskastere for miljøet de står i, og ikke større pærer enn det lysutstyret er beregnet for. | | | | |
| 2.6 | Solcelleanlegg er uten varmgang/skade og er kontrollert av el-kontrollør. | | | | |
| 3 | Maskiner og annet elektrisk utstyr | | | | |
| 3.1 | Varmeovner og varmevifter er renholdt og ikke tildekket. De har riktig tetthet (IP-grad) og er egnet for denne typen plassering. | | | | |
| 3.2 | Varmelamper er forsvarlig festet og utenfor dyras rekkevidde. | | | | |
| 3.4 | Elektrisk utstyr og apparater er uskadet og uten tegn til varmgang. | | | | |
| 3.5 | Støpslet tas ut når man er ferdig med å bruke elektriske apparater og utstyr lagres på egnet sted. | | | | |
| 3.6 | Kjøretøy og arbeidsmaskiner parkert i bygget har hovedstrømbryter. | | | | |
| 3.7 | Lading av el-bil og annet ladbart utstyr foregår på godkjent måte. | | | | |
| 3.8 | Skjøteledninger brukes ikke som permanent løsning, er uten skader og oppbevares på egnet sted, fritt for korrosive gasser når de ikke er i bruk. | | | | |
| 4 | Alarmsystemer | | | | |
| 4.1 | Batteri i røykvarsler i bolighus er skiftet i desember/ i løpet av siste år. | | | | |
| 4.2 | Egenkontroll av brannalarmanlegg utføres månedlig. | | | | |
| 4.3 | Sertifisert person har kontrollert brannalarmanlegg siste 12 mnd. | | | | |
| 4.4 | Alarm for svikt i ventilasjonsanlegg for husdyr er testet og i orden. | | | | |
| 5 | Rutiner | | | | |
| 5.1 | El-anlegget kontrolleres hvert 3. år av landbrukssertifisert el-kontrollør. | | | | |
| 5.2 | Eventuelle feil avdekt ved siste el-kontroll og egenkontroll er utbedret. | | | | |
| 5.3 | Ansatte har fått opplæring i bruk av elektriske apparater. | | | | |
| 5.4 | Brannslukkingsapparater kontrolleres årlig i driftsbygning/hvert 5. i bolig. <i>Manometernålen står på grønt, pulverapparat skal vendes.</i> | | | | |

Dato: _____

Underskrift: _____